

LEÁGAZÁSSZÁM				0	1
MEGNEVEZÉS				BETÁPLÁLÁS	"EG0" JELŐ ELOSZTÓ
TELJESÍTMÉNY (KW)					31,51
ÁRAMERŐSSÉG (A)					
VEZETÉK	TÍPUS			NY-Y	NY-Y
	KERM. (mm ²)			5 X 50	5 X 50

- AZ ELOSZTÓSZEKRÉNYBŐL INDULÓ KÁBELEK SZÁMOZOTT SORKAPCSOKON KERESZTÜL CSATLAKOZZANAK AZ ELOSZTÓKHOZ.



- A KÁBELEKET AZ ELOSZTÓ ELŐTT ÉS AZ ELOSZTÓBAN KÁBELJELŐLŐ TIKETTEL KELL ELLÁTNI, AMELYEN A LEÁGAZÁS SZÁMÁT KELL FELTÜNTETNI.

- AZ ELOSZTÓRÓL PONTOS MEGVALÓSULÁSI TERVET KELL KÉSZÍTENI. A TERVEN A FŐÁRAMKÖRÖKET EGYVONALAS, A VEZÉRLÉSEKET ÁRAMUTAS RAJZZAL SZÜKSÉGES FELTÜNTETNI.

A TERVEN MEGADOTT KÉSZÜLÉKEK
SIEMENS GYÁRTMÁNYÚAK!


<div><div>AKVILA-S</div><div>MÉRNÖKI-, ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.</div></div>	TERVEZŐ: IFJ. SAS GYULA V-; EN-HŐ-; EN-ME-; EN-VI-; Vn-; 02-0397 7623 PÉCS, UNGVÁR U. 6.	LÉTESÍTMÉNY: VASÚTEGÉSZSÉGÜGYI NK Kft. - HÉVÍZI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT -8380 Hévíz, Erzsébet királyné u.1.-	LAPOK SZÁMA: 2	
		TERV: "EG0" JELŰ ELOSZTÓ	LAP: 1	
			RAJZ SZÁMA: V - 8	KIVITELI TERV 2017. 06.14.
				KIVITELI TERV 2017. 01.31.

SIEMENS ALPHA 400




VÉDETTSÉG: IP55
MÉLYSÉG: 210mm
SZÍN: RAL9016

AKVILA-  MÉRNÖKI-, ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.	TERVEZŐ: IFJ. SAS GYULA V-; EN-HŐ-; EN-ME-; EN-VI-; Vn-; 02-0397 7623 PÉCS, UNGVÁR U. 6.	LÉTESÍTMÉNY: VASÚTEGÉSZSÉGÜGYI NK Kft. - HÉVÍZI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT -8380 Hévíz, Erzsébet királyné u.1.-	LAPOK SZÁMA:		
			LAP:		
		TERV: "EG0" JELŰ ELOSZTÓ	RAJZ SZÁMA:	KIVITELI TERV	2017. 06.14.
			V - 8	KIVITELI TERV	2017. 01.31.



SIEMENS SIMBOX XL 8GB5024-0KM TÍPUSÚ TÍPUSÚ FALONKÍVÜLI KISELOSZTÓ



VÉDETTSÉG: IP30
MÉLYSÉG: 102 mm
SZÍN: FEHÉR


LEÁGAZÁSSZÁM			0	1	2
MEGNEVEZÉS			BETÁPLÁLÁS	BELTÉRI EGYSÉG	TARTALÉK
TELJESÍTMÉNY (kW)			0,2	0,2	
ÁRAMERŐSSÉG (A)					
VEZETÉK	TÍPUS		NYM	NYM-J	
	KERM. (mm ²)		3 X 4	3 X 2,5	

- AZ ELOSZTÓSZEKRÉNYBŐL INDULÓ KÁBELEK SZÁMOZOTT SORKAPCSOKON KERESZTÜL CSATLAKOZZANAK AZ ELOSZTÓKHOZ.
- A KÁBELEKET AZ ELOSZTÓ ELŐTT ÉS AZ ELOSZTÓBAN KÁBELJELŐLŐ TIKETTEL KELL ELLÁTNI, AMELYEN A LEÁGAZÁS SZÁMÁT KELL FELTÜNTETNI.
- AZ ELOSZTÓRÓL PONTOS MEGVALÓSULÁSI TERVET KELL KÉSZÍTENI. A TERVEN A FŐÁRAMKÖRÖKET EGYVONALAS, A VEZÉRLÉSEKET ÁRAMUTAS RAJZZAL SZÜKSÉGES FELTÜNTETNI.


A TERVEN MEGADOTT KÉSZÜLÉKEK
SIEMENS GYÁRTMÁNYÚAK!

AKVILA-S MÉRNÖKI-, ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.	TERVEZŐ: IFJ. SAS GYULA V-; EN-HŐ-; EN-ME-; EN-VI-; Vn-; 02-0397 7623 PÉCS, UNGVÁR U. 6.	LÉTESÍTMÉNY: VASÚTEGÉSZSÉGÜGYI NK Kft. - HÉVÍZI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT -8380 Hévíz, Erzsébet királyné u. 1.-	LAPOK SZÁMA:	1	
			LAP:	1	
			RAJZ SZÁMA:	V - 9	KIVITELI TERV 2017. 06.14.
					KIVITELI TERV 2017. 01.31.

"EG1" JELŰ ELOSZTÓ



SIEMENS SIMBOX XL 8GB5024-0KM TÍPUSÚ TÍPUSÚ FALONKÍVÜLI KISELOSZTÓ



VÉDETTSÉG: IP30
MÉLYSÉG: 102 mm
SZÍN: FEHÉR

LEÁGAZÁSSZÁM			0	1	2	3
MEGNEVEZÉS			BETÁPLÁLÁS	BELTÉRI EGYSÉG	BELTÉRI EGYSÉG	TARTALÉK
TELJESÍTMÉNY (kW)			0,4	0,2	0,2	
ÁRAMERŐSSÉG (A)						
VEZETÉK	TÍPUS		NYM	NYM-J	NYM-J	
	KERM. (mm ²)		3 X 4	3 X 2,5	3 X 2,5	


- AZ ELOSZTÓSZEKRÉNYBŐL INDULÓ KÁBELEK SZÁMOZOTT SORKAPCSOKON KERESZTÜL CSATLAKOZZANAK AZ ELOSZTÓKHOZ.

- A KÁBELEKET AZ ELOSZTÓ ELŐTT ÉS AZ ELOSZTÓBAN KÁBELJELŐLŐ TIKETTEL KELL ELLÁTNI, AMELYEN A LEÁGAZÁS SZÁMÁT KELL FELTÜNTETNI.


- AZ ELOSZTÓRÓL PONTOS MEGVALÓSULÁSI TERVET KELL KÉSZÍTENI. A TERVEN A FŐÁRAMKÖRÖKET EGYVONALAS, A VEZÉRLÉSEKET ÁRAMUTAS RAJZZAL SZÜKSÉGES FELTÜNTETNI.

A TERVEN MEGADOTT KÉSZÜLÉKEK
SIEMENS GYÁRTMÁNYÚAK!

AKVILA-S MÉRNÖKI-, ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.	TERVEZŐ: IFJ. SAS GYULA V-; EN-HŐ-; EN-ME-; EN-VI-; Vn-; 02-0397 7623 PÉCS, UNGVÁR U. 6.	LÉTESÍTMÉNY: VASÚTEGÉSZSÉGÜGYI NK Kft. - HÉVÍZI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT -8380 Hévíz, Erzsébet királyné u.1.- TERV: "EG2" JELŰ ELOSZTÓ	LAPOK SZÁMA:	1	
			LAP:	1	
			RAJZ SZÁMA:	V - 10	KIVITELI TERV 2017. 06.14.
					KIVITELI TERV 2017. 01.31.



SIEMENS SIMBOX XL 8GB5024-0KM TÍPUSÚ TÍPUSÚ FALONKÍVÜLI KISELOSZTÓ



VÉDETTSÉG: IP30
MÉLYSÉG: 102 mm
SZÍN: FEHÉR

LEÁGAZÁSSZÁM			0	1	2	3
MEGNEVEZÉS			BETÁPLÁLÁS	BELTÉRI EGYSÉG	BELTÉRI EGYSÉG	TARTALÉK
TELJESÍTMÉNY (kW)			0,4	0,2	0,2	
ÁRAMERŐSSÉG (A)						
VEZETÉK	TÍPUS		NYM	NYM-J	NYM-J	
	KERM. (mm ²)		3 X 4	3 X 2,5	3 X 2,5	


- AZ ELOSZTÓSZEKRÉNYBŐL INDULÓ KÁBELEK SZÁMOZOTT SORKAPCSOKON KERESZTÜL CSATLAKOZZANAK AZ ELOSZTÓKHOZ.

- A KÁBELEKET AZ ELOSZTÓ ELŐTT ÉS AZ ELOSZTÓBAN KÁBELJELŐLŐ TIKETTEL KELL ELLÁTNI, AMELYEN A LEÁGAZÁS SZÁMÁT KELL FELTÜNTETNI.

- AZ ELOSZTÓRÓL PONTOS MEGVALÓSULÁSI TERVET KELL KÉSZÍTENI. A TERVEN A FŐÁRAMKÖRÖKET EGYVONALAS, A VEZÉRLÉSEKET ÁRAMUTAS RAJZZAL SZÜKSÉGES FELTÜNTETNI.

A TERVEN MEGADOTT KÉSZÜLÉKEK
SIEMENS GYÁRTMÁNYÚAK!

AKVILA-S MÉRNÖKI-, ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.	TERVEZŐ: IFJ. SAS GYULA V-; EN-HŐ-; EN-ME-; EN-VI-; Vn-; 02-0397 7623 PÉCS, UNGVÁR U. 6.	LÉTESÍTMÉNY: VASÚTEGÉSZSÉGÜGYI NK Kft. - HÉVÍZI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT -8380 Hévíz, Erzsébet királyné u. 1.-	TERV:	"EG3" JELŰ ELOSZTÓ	LAPOK SZÁMA:	1	
					LAP:	1	
					RAJZ SZÁMA:	V - 11	KIVITELI TERV 2017. 06.14.
							KIVITELI TERV 2017. 01.31.



LEÁGAZÁSSZÁM			0	1	2	3	4	5	6	7
MEGNEVEZÉS			BETÁPLÁLÁS	BELTÉRI EGYSÉG 1-2-3	BELTÉRI EGYSÉG 4-5-6	BELTÉRI EGYSÉG 7-8-9	BELTÉRI EGYSÉG 10-11-12	BELTÉRI EGYSÉG 13-14-15	BELTÉRI EGYSÉG 16	BELTÉRI EGYSÉG 17
TELJESÍTMÉNY (KW)			3,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,2	0,2
ÁRAMERŐSSÉG (A)										
VEZETÉK	TÍPUS		NYM	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J
	KERM. (mm2)		5 X 4	3 X 3 X 2,5	3 X 3 X 2,5	3 X 3 X 2,5	3 X 3 X 2,5	3 X 3 X 2,5	3 X 2,5	3 X 2,5

- AZ ELOSZTÓSZEKRÉNYBŐL INDULÓ KÁBELEK SZÁMOZOTT SORKAPCSOKON KERESZTÜL CSATLAKOZZANAK AZ ELOSZTÓKHOZ.


- A KÁBELEKET AZ ELOSZTÓ ELŐTT ÉS AZ ELOSZTÓBAN KÁBELJELŐLŐ TIKETTEL KELL ELLÁTNI, AMELYEN A LEÁGAZÁS SZÁMÁT KELL FELTÜNTETNI.

- AZ ELOSZTÓRÓL PONTOS MEGVALÓSULÁSI TERVET KELL KÉSZÍTENI. A TERVEN A FŐÁRAMKÖRÖKET EGYVONALAS, A VEZÉRLÉSEKET ÁRAMUTAS RAJZZAL SZÜKSÉGES FELTÜNTETNI.

A TERVEN MEGADOTT KÉSZÜLÉKEK
SIEMENS GYÁRTMÁNYÚAK!

AKVILA-S MÉRNÖKI-, ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.	TERVEZŐ: IFJ. SAS GYULA V-; EN-HŐ-; EN-ME-; EN-VI-; Vn-; 02-0397 7623 PÉCS, UNGVÁR U. 6.	LÉTESÍTMÉNY: VASÚTEGÉSZSÉGÜGYI NK Kft. - HÉVÍZI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT -8380 Hévíz, Erzsébet királyné u. 1.- TERV: "EG4" JELŰ ELOSZTÓ	LAPOK SZÁMA:	2	
			LAP:	1	
			RAJZ SZÁMA:	V - 12	KIVITELI TERV 2017. 06.14.
					KIVITELI TERV 2017. 01.31.

SIEMENS SIMBOX XL 8GB5048-0KM TÍPUSÚ FALONKÍVÜLI KISELOSZTÓ



Védetség: IP30
 Mélység: 99mm
 Szín: RAL 9010
 MENNYISÉG

AKVILA- 
 MÉRNÖKI-, ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

TERVEZŐ:
 IFJ. SAS GYULA
 V-; EN-HŐ-; EN-ME-; EN-VI-; Vn-; 02-0397
 7623 PÉCS, UNGVÁR U. 6.

LÉTESÍTMÉNY:
 VASÚTEGÉSZSÉGÜGYI NK Kft. - HÉVÍZI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
 -8380 Hévíz, Erzsébet királyné u.1.-

TERV:
 "EG4" JELŰ ELOSZTÓ


LAPOK SZÁMA:
 2

LAP:
 2

RAJZ SZÁMA:
 V - 12

KIVITELI TERV 2017. 06.14.

KIVITELI TERV 2017. 01.31.



LEÁGAZÁSSZÁM			0	1	2	3	4	5	6	7
MEGNEVEZÉS			BETÁPLÁLÁS	BELTÉRI EGYSÉG 1-2-3	BELTÉRI EGYSÉG 4-5-6	BELTÉRI EGYSÉG 7-8-9	BELTÉRI EGYSÉG 10-11-12	BELTÉRI EGYSÉG 13-14-15	BELTÉRI EGYSÉG 16	BELTÉRI EGYSÉG 17
TELJESÍTMÉNY (kW)			3,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,2	0,2
ÁRAMERŐSSÉG (A)										
VEZETÉK	TÍPUS		NYM	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J
	KERM. (mm2)		5 X 4	3 X 3 X 2,5	3 X 3 X 2,5	3 X 3 X 2,5	3 X 3 X 2,5	3 X 3 X 2,5	3 X 2,5	3 X 2,5

- AZ ELOSZTÓSZEKRÉNYBŐL INDULÓ KÁBELEK SZÁMOZOTT SORKAPCSOKON KERESZTÜL CSATLAKOZZANAK AZ ELOSZTÓKHOZ.


- A KÁBELEKET AZ ELOSZTÓ ELŐTT ÉS AZ ELOSZTÓBAN KÁBELJELŐLŐ TIKETTEL KELL ELLÁTNI, AMELYEN A LEÁGAZÁS SZÁMÁT KELL FELTÜNTETNI.

- AZ ELOSZTÓRÓL PONTOS MEGVALÓSULÁSI TERVET KELL KÉSZÍTENI. A TERVEN A FŐÁRAMKÖRÖKET EGYVONALAS, A VEZÉRLÉSEKET ÁRAMUTAS RAJZZAL SZÜKSÉGES FELTÜNTETNI.

A TERVEN MEGADOTT KÉSZÜLÉKEK
SIEMENS GYÁRTMÁNYÚAK!


AKVILA-S MÉRNÖKI-, ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.	TERVEZŐ: IFJ. SAS GYULA V-; EN-HŐ-; EN-ME-; EN-VI-; Vn-; 02-0397 7623 PÉCS, UNGVÁR U. 6.	LÉTESÍTMÉNY: VASÚTEGÉSZSÉGÜGYI NK Kft. - HÉVÍZI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT -8380 Hévíz, Erzsébet királyné u. 1.- TERV: "EG5" JELŰ ELOSZTÓ	LAPOK SZÁMA:	2	
			LAP:	1	
			RAJZ SZÁMA:	V - 13	KIVITELI TERV 2017. 06.14.
					KIVITELI TERV 2017. 01.31.

SIEMENS SIMBOX XL 8GB5048-0KM TÍPUSÚ FALONKÍVÜLI KISELOSZTÓ



Védettség: IP30
 Mélység: 99mm
 Szín: RAL 9010
 MENNYISÉG

AKVILA-  MÉRNÖKI-, ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.	TERVEZŐ: IFJ. SAS GYULA V-; EN-HŐ-; EN-ME-; EN-VI-; Vn-; 02-0397 7623 PÉCS, UNGVÁR U. 6.	LÉTESÍTMÉNY: VASÚTEGÉSZSÉGÜGYI NK Kft. - HÉVÍZI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT -8380 Hévíz, Erzsébet királyné u.1.-	LAPOK SZÁMA:	
			LAP:	
		TERV: "EG5" JELŰ ELOSZTÓ	RAJZ SZÁMA:	KIVITELI TERV 2017. 06.14.
			V - 13	KIVITELI TERV 2017. 01.31.



g=1

LEÁGAZÁSSZÁM	0	1	2	3	4	5
MEGNEVEZÉS	BETÁPLÁLÁS	KÜLTÉRI EGYSÉG MMY-MAP 1606HT	KÜLTÉRI EGYSÉG MMY-MAP 1406HT	KÜLTÉRI EGYSÉG MMY-MAP 1006HT	TARTALÉK	TARTALÉK
TELJESÍTMÉNY (KW)	31,51	12,9	11,2	7,41		
ÁRAMERŐSSÉG (A)						
VEZETÉK	TÍPUS	NYJ	NYJ	NYJ		
	KERM. (mm2)	5 X 50	5 X 10	5 X 6	5 X 4	

- AZ ELOSZTÓSZEKRÉNYBŐL INDULÓ KÁBELEK SZÁMOZOTT SORKAPCSOKON KERESZTÜL CSATLAKOZZANAK AZ ELOSZTÓKHOZ.


- A KÁBELEKET AZ ELOSZTÓ ELŐTT ÉS AZ ELOSZTÓBAN KÁBELJELŐLŐ TIKETTEL KELL ELLÁTNI, AMELYEN A LEÁGAZÁS SZÁMÁT KELL FELTÚNTETNI.

- AZ ELOSZTÓRÓL PONTOS MEGVALÓSULÁSI TERVET KELL KÉSZÍTENI. A TERVEN A FŐÁRAMKÖRÖKET EGYVONALAS, A VEZÉRLÉSEKET ÁRAMUTAS RAJZZAL SZÜKSÉGES FELTÚNTETNI.

A TERVEN MEGADOTT KÉSZÜLÉKEK
SIEMENS GYÁRTMÁNYÚAK!

AKVILA-S MÉRNÖKI-, ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.	TERVEZŐ: IFJ. SAS GYULA V; EN-HŐ; EN-ME; EN-VI; Vn; 02-0397 7623 PÉCS, UNGVÁR U. 6.	LÉTESÍTMÉNY: VASÚTEGÉSZSÉGÜGYI NK Kft. - HÉVÍZI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT -8380 Hévíz, Erzsébet királyné u.1.- TERV:	LAPOK SZÁMA:		
			2		
			LAP:		
			1		
		"EG6" JELŰ ELOSZTÓ	RAJZ SZÁMA:	KIVITELI TERV	2017. 06.14.
			V - 14	KIVITELI TERV	2017. 01.31.

SIEMENS ALPHA 400



VÉDETTSÉG: IP55
MÉLYSÉG: 210mm
SZÍN: RAL9016

A TERVEN MEGADOTT KÉSZÜLÉKEK

AKVILA-  MÉRNÖKI-, ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.	TERVEZŐ: IFJ. SAS GYULA V-; EN-HŐ-; EN-ME-; EN-VI-; Vn-; 02-0397 7623 PÉCS, UNGVÁR U. 6.	LÉTESÍTMÉNY: VASÚTEGÉSZSÉGÜGYI NK Kft. - HÉVÍZI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT -8380 Hévíz, Erzsébet királyné u.1.-	LAPOK SZÁMA:	
			LAP:	
		TERV: "EG6" JELŰ ELOSZTÓ	RAJZ SZÁMA:	KIVITELI TERV 2017. 06.14.
			V - 14	KIVITELI TERV 2017. 01.31.