



JELMAGYARÁZAT A "V-0" SZÁMÚ RAJZON!		
ELOSZTÓ HÁLÓZAT TÍPUSA: TN -S /NULLÁZÁS/ KIEGÉSZÍTŐ HIBA ELLENI VÉDELEM:ÁRAMVÉDŐ KAPCSOLÓ FESZÜLTSG: 3 X 230/400 V - 50Hz A TERV CSAK A MŰSZAKI LEÍRÁSSAL EGYÜTT ÉRVÉNYES! Jelen tervdokumentáció szerzői jogvédelem alatt áll. Felhasználása kizárólag a vonatkozó épületnél megengedett. Jogosultságon felhasználása, más személynek történő átadása, mindennemű másolása és sokszorosítása csak a tervező előzetes hozzájárulásával történhet. A dokumentáció nem használható fel alternatív műszaki megoldások pályázati kidolgozásához!		
MÓDOSÍTÁS	2017.04.12.	V-1
KIVITELI	2017.01.31.	V-1
MUNKAKÖZI	2017.01.27.	V-1
Változás	Dátum	Rajzszám
AKVILA- MÉRNÖKI-, ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 7623 PÉCS, UNGVÁR U. 6. MOBIL.: 20/9571-431 E-MAIL: sas.gyula@t-online.hu		
Szerkesztő	IFJ. SAS GYULA V-; EN-HŐ-; EN-ME-; EN-VI-; Vn-; 02-0397 Épületvillamossági felelős tervező	
Egyeztetők	Statikus:	Gyengeáram:
	Építész: Kondor Erika	Gépész: Gyenes Zoltán
Munka megnevezése: Vasútegészségügyi NK Kft. - Hévízi Egészségügyi Központ I., II., III., IV., V. emeletén kialakítandó épület klímatisztítás - 8380 Hévíz, Erzsébet királyné u. 1. - ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI KIVITELI TERV MÓDOSÍTÁSA		
Rajz megnevezése: FÖLDSZINT RÉSZLET ÉS 1. EMELET VILLAMOS TERVELET VILLAMOS TERVE		
Lépték:	1 : 50	
Rajzszám:	V - 1	