


- Jelmagyarázat:**
- Gáz cső
 - - - Folyadék cső
 - · - · - Csepptvíz elvezető cső
 - Toshiba MMK-AP0054MH-P1-E beltéri egység
 - Szobai kismegszakító, átfelvezendő (1 m-ben belülre)
 - Toshiba RBC-AS41E fal (vezeték) távirányító
 - ① Felszámoló száma
 - 1a Telőcsatlakozás

Megjegyzés:

A csővezetékeket min. 13 mm vtg. kaiflex hőszigeteléssel kell ellátni! A hőszigetelés kialakításánál (átapolásánál) ügyelni kell arra, hogy a cső a környezeti levegővel ne érintkezzen. A bilincsezésnél szigetelt, hőhídmentes bilincset kell alkalmazni. A beltéri egységek ágyvezetékei esetében folyadék oldal mérete d=6,4 mm, míg a gázoldal mérete d=9,5 mm.

A csepptvíz 20x2,0 mm-es Valsir csőből alakítandó ki. A csepptvizet a csatorna irányába min. 1%-os lejtéssel kell kialakítani, és a csatornába történő bekötés előtt búzzárat kell létesíteni!

A búzzár esetében a vízzárnak min. 200 mm magasság kell lennie!



Megjegyzés:

A készülékek beszerelését, üzembe helyezését a telepítési, kezelési utasításban foglaltak szerint kell elvégezni! A berendezések elektromos megáplálásáról gondoskodni kell. Az elektronos terv nem képezi jelen tervezési feladat tárgyát!

A függőleges kialakítás, a csővezetékek pontos mérete, az alaki ellenállások, elágazó idomok a mellékelt Toshiba méretezés alapján készíthetők el!

Ez a terv a tervezői szellemi alkotása. Az 1998. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. A terv teljes egészében, vagy részleteinek bármilyen felhasználása, a tervező hozzájárulása nélkül - tilos! A megvalósítás során, a tervezői elvárt csakis a tervező hozzájárulásával szabott A hozzájárulás nélkül elvégzett módosítások, a tervező mentesül a garanciális, és szavatossági felelőssége alól.			
KAZO-PLAN Tervezési Kivitelezési és Szolgáltató Bt. 8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 17. Tel.: 06-92-950-540	Szerelés helye:	Hévízi Egészségügyi Központ Hévíz, Erzsébet királyné u. 1.	
	Terv megnevezése:	Komforthűtés szerelés V. emeleti alaprajz (módosítás)	Tervfajta: Kivitelezési terv
	Megrendelő megnevezése, címe:	Vasútegészségügyi Szolgáltató NK KFT 1062 Budapest Podmaniczky u. 109.	Munkaszám, térviz.: K-006/2016
	Feladó tervező: Gyenes Zoltán építéstechnikai szakmérnök Építési Tervezési és Szervezési Kft.	Építész: KONÉP Mérnök Kft. H-8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton utca 14. Tel.: 06-30-66-32-991	Méretarány: M=1:50 Dátum: 2017. március Rajzszám: Gkh-06mm