

TETŐ

**EG6**

(V-14)

KLÍMA ELOSZTÓ  
Pe=31,51KW

BETÁP KÁBEL: NYM-J 5X50mm2

V.EMELET

**E5****EG5**

(V-13)



EMELETI SZINT ELOSZTÓ

BETÁP KÁBEL: MEGLÉVŐ  
MEGMARADÓ

KLÍMA ELOSZTÓ

Pe=3,4KW

BETÁP KÁBEL: NYM-J 5X2,5mm2

IV.EMELET

**E4****EG4**

(V-12)



EMELETI SZINT ELOSZTÓ

BETÁP KÁBEL: MEGLÉVŐ  
MEGMARADÓ

KLÍMA ELOSZTÓ

Pe=3,4KW

BETÁP KÁBEL: NYM-J 5X2,5mm2

III.EMELET

**E3****EG3**

(V-11)



EMELETI SZINT ELOSZTÓ

BETÁP KÁBEL: MEGLÉVŐ  
MEGMARADÓ

KLÍMA ELOSZTÓ

Pe=0,4KW

BETÁP KÁBEL: NYM-J 5X2,5mm2

II.EMELET

**E2****EG2**

(V-10)



EMELETI SZINT ELOSZTÓ

BETÁP KÁBEL: MEGLÉVŐ  
MEGMARADÓ

KLÍMA ELOSZTÓ

Pe=0,4KW

BETÁP KÁBEL: NYM-J 5X2,5mm2

I.EMELET

**E1****EG1**

(V-9)



EMELETI SZINT ELOSZTÓ

BETÁP KÁBEL: MEGLÉVŐ  
MEGMARADÓ

KLÍMA ELOSZTÓ

Pe=0,2KW

BETÁP KÁBEL: NYM-J 5X2,5mm2

FÖLDSZINT

**FE****EGO**

(V-8)



MEGLÉVŐ FŐELOSZTÓ



ÚJ LÉTESÍTENDŐ ELOSZTÓ

Pe=31,51KW

BETÁP KÁBEL: NYM-J 5X50mm2

ELOSZTÓ HÁLÓZAT TÍPUSA: TN-S /NULLÁZÁS/  
KIEGÉSZÍTŐ HIBA ELLENI VÉDELEM:ÁRAMVÉDŐ KAPCSOLÓ  
FESZÜLTSG: 3 X 230/400 V - 50Hz

A TERV CSAK A MŰSZAKI LEÍRÁSSAL EGYÜTT ÉRVÉNYES!

Jelen tervdokumentáció szerzői jogvédelem alatt áll.

Felhasználása kizárólag a vonatkozó épületnél megengedett. Jogosulati  
felhasználása, más személynek történő átadása, mindennemű másolása és  
sokszorosítása csak a tervező előzetes hozzájárulásával történhet.

A dokumentáció nem használható fel alternatív műszaki megoldások pályázati  
kidolgozásához!

KIVITELI	2017.01.31.	V-6
MUNKAKÖZI	2017.01.27.	V-6
Változás	Dátum	Rajzszám

**AKVILA-**

**MÉRNÖKI-, ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.**

**7623 PÉCS, UNGVÁR U. 6.**

**MOBIL: 20/9571-431 E-MAIL: sas.gyula@t-online.hu**

Szerkesztő	 IFJ. SAS GYULA V-; EN-HŐ-; EN-ME-; EN-VI-; Vn-; 02-0397 Épületvillamossági felelős tervező
------------	--

Egyeztetők	Statikus: Gyengeáram: Építész: Kondor Erika Gépész: Gyenes Zoltán
------------	--

Munka megnevezése:

Vasútegésszégügyi NK Kft. - Hévízi Egésszégügyi Központ  
I., II., III., IV., V. emeletén kialakítandó épület klímatiszálás  
- 8380 Hévíz, Erzsébet királyné u. 1. -

**ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI KIVITELI TERVE**

Rajz megnevezése:

**FŐVEZETÉK ÉS ELOSZTÓHÁLÓZAT TERVE.**

Lépték:

Rajzszám:

**V - 7**