



JELMAGYARÁZAT A "V-0" SZÁMÚ RAJZON!

ELOSZTÓ HÁLÓZAT TÍPUSA: TN -S /NULLÁZÁS/

KIEGÉSZÍTŐ HIBA ELLENI VÉDELEM:ÁRAMVÉDŐ KAPCSOLÓ

FESZÜLTSGÉ: 3 X 230/400 V - 50Hz

A TERV CSAK A MŰSZAKI LEÍRÁSSAL EGYÜTT ÉRVÉNYES!

Jelen tervdokumentáció szerzői jogvédelem alatt áll.

Felhasználása kizárólag a vonatkozó épületnél megengedett. Jogosulatlan felhasználása, más személynek történő átadása, mindennemű másolása és sokszorosítása csak a tervező előzetes hozzájárulásával történhet.

A dokumentáció nem használható fel alternatív műszaki megoldások pályázati kidolgozásához!

KIVITELI	2017.01.31.	V-3
MUNKAKÖZI	2017.01.27.	V-3
Változás	Dátum	Rajzszám

AKVILA-

MÉRNÖKI-, ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

7623 PÉCS, UNGVÁR U. 6.

MOBIL.: 20/9571-431 E-MAIL: sas.gyula@t-online.hu

Szerkesztő	IFJ. SAS GYULA V-; EN-HÓ-; EN-ME-; EN-VI-; Vn-; 02-0397 Épület villamosági felelős tervező
Statikus:	Gyengeáram:
Építés:	Kondor Erika
Gépész:	Gyenes Zoltán

Munka megnevezése:
Vasútegészségügyi NK Kft. - Hévízi Egészségügyi Központ
I., II., III., IV., V. emeletén kialakítandó épület klímatisztítás
- 8380 Hévíz, Erzsébet királyné u. 1. -
ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI KIVITELI TERVE

Rajz megnevezése:
3. EMELET VILLAMOS TERVE

Lépték:	1 : 50
Rajzszám:	V - 3