



Megjegyzés:

A készülékek beszerelését, üzembe helyezését a telepítési, kezelési utasításban foglaltak szerint kell elvégezni! A berendezések elektromos megtáplálásáról gondoskodni kell. Az elektromos terv nem képezi jelen tervezési feladat tárgyát!
A függőleges kialakítás, a csővezetékek pontos mérete, az alaki ellenállások, elágazó idomok a mellékelt Toshiba méretezés alapján készítenndők el!

- Jelmagyarázat:**
- Gáz cső
 - Folyadék cső
 - Csepvpíz elevezető cső
 - Toshiba MMK-AP0054MHP1-E beltéri egység
 - Szobai kismegszakító, áthelyezendő (1 m-ben belüire)
 - Toshiba RBC-AS41E fal (vezetékcs) távirányító
 - Toshiba MMK-AP0074MH1-E beltéri egység
 - Felszálló száma
- A B C D 1

Megjegyzés:

A légcsatorna elemeket **rezgéstompitón keresztül szabad csak** a klímaberendezéshez csatlakoztatni!

A csővezetékeket min. 13 mm vtg. kaiflex hőszigeteléssel kell ellátni! A hőszigetelés kialakításánál (átapolásánál) ügyelni kell arra, hogy a cső a környezeti levegővel ne érintkezhessen. A bitumenezésnél szigetelt, hőhídmentes bilincset kell alkalmazni. A beltéri egységek ágyvezetékei esetében folyadék oldal mérete d=6,4 mm, míg a gázoldal mérete d=9,5 mm.

A csepvpíz 20x2,0 mm-es Valsir csőből alakítandó ki. A csepvpízt a csatorna irányába min. 1%-os lejtéssel kell kialakítani, és a csatornába történő bekötés előtt búzárat kell létesíteni!
A búzárr esetében a vízzárak min. 200 mm magasnak kell lenni!

Ezen terv, a tervezők szerinti alkotása. Az 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. A terv teljes egészének, vagy részeitének bármilyen felhasználása, - a tervezők hozzájárulása nélkül - tilos! A megvalósítás során, a tervezői előírni csak a tervezők hozzájárulásával szabad! A hozzájárulás nélküli elvégzett módosítások, a tervezői mentesítik a garanciális, és szavatossági felelőssége alól.			
KAZO-PLAN Tervezési Kivitelezési és Szolgáltató Bt. 8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 17. Tel.: 06-92-950-540	Szerelés helye:	Hévízi Egészségügyi Központ Hévíz, Erzsébet királyné u. 1.	
	Terv megnevezése:	Komfortűtés szerelés IV.emeleti alaprajz (módosítás)	Tervfajta: Kiviteleti terv
	Megrendelő megnevezése, címe:	Vasútegészségügyi Szolgáltató NK KFT 1062 Budapest Podmaniczky u.109.	Munkaszám, tervszám: K-006/2016
	Feladó tervező: Gyenes Zoltán Épületgépész szakmérnök Ép.G.T. Műhely 20-0096	Építész: KONÉP Mérnök Kft. H-8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton utca 14. Tel.: 06-30-66-32-991	Méretarány: M=1:50 Dátum: 2017. március Rajtszám: Gkh-05mm

Kondor Erika
okl. építész
É-20-0198