



- Jelmagyarázat:**
- Gáz cső
 - - - Folyadék cső
 - · - · - Cseppvíz elvezető cső
 - ⊗ Toshiba MMU-AP0154HP1-E 4 utas kazettás beltéri egység
 - ⊙ RBC-AX32UWY-E infra távirányító (MMU-AP0154HP1-E beltéri egységhez)
 - ① Felszálló száma

Megjegyzés:

A csővezetéseket min. 13 mm vtg. kaiflex hőszigeteléssel kell ellátni! A hőszigetelés kialakításánál (átapolásánál) ügyelni kell arra, hogy a cső a környezeti levegővel ne érintkezessen. A bilincsезésnél szigetelt, hőhidmentes bilincset kell alkalmazni. A 4 utas beltéri egység ágvézetéke esetében, a **folyadék oldal mérete d=6,4 mm, míg a gázoldal mérete d=12,7 mm.**

A cseppvíz 20x2,0 mm-es Valsir csőből alakítandó ki. A cseppvizet a csatorna irányába min. 1%-os lejtéssel kell kialakítani, és a csatornába történő bekötés előtt búzzáratt kell látesíteni!

A búzzár esetében a vízzárak min. 200 mm magasnak kell lenni!

Megjegyzés:

A készülékek beszerelését, üzembe helyezését a telepítési, kezelési utasításban foglaltak szerint kell elvégezni! A berendezések elektoromos megtáplásáról gondoskodni kell. Az elektromos terv nem képezi jelen tervezési feladat tárgyát!

A függőleges kialakítás, a csővezetékek pontos mérete, az alaki ellenállások, elágazó idomok a mellékelt Toshiba méretezés alapján készítették el!

Ezen terv, a tervezők kizárólagos alkotása. Az 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerző jogvédelem alatt áll. A terv teljes egészének, vagy részleteinek bármilyen felhasználása, - a tervezők hozzájárulása nélkül - tilos! A megnevezés során, a tervező által csak a tervező hozzájárulásával szabad! A hozzájárulás nélkül elvégzett módosítások, a tervezőt mentesíti a garanciától, és szavatosság felelősségétől!			
KAZO-PLAN Tervezési Kivitelezési és Szolgáltató Bt. 8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 17. Tel.: 06-92-950-540	Szerelés helye:	Hévíz Egészségügyi Központ Hévíz, Erzsébet királyné u. 1.	
	Terv megnevezése:	Komforthűtés szerelés I. emeleti alaprajz (módosítás)	Méretarány: M=1:50
	Megrendelő megnevezése, címe:	Vasútegészségügyi Szolgáltató NK KFT 1062 Budapest Podmaniczky u.109.	Dátum: 2017. március
	Feladó tervező: Gyenes Zoltán egyetemes köznevelési Eng. G.T. Műveltség 20.0066	Munkaszám, tervszám: K-006/2016	Rajzszám: Gkh-02mm
Építész: KONÉP Mémők Kft. H-8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton utca 14. Tel.: 06-30-66-32-991		Kondor Enika okl. építész E-20.0156	