



JELMAGYARÁZAT A "V-0" SZÁMÚ RAJZON!

ELOSZTÓ HÁLÓZAT TÍPUSA: TN-S /NULLÁZÁS/

KIEGÉSZÍTŐ HIBA ELLENI VEDELEM:ÁRAMVÉDŐ KAPCSOLÓ

FESZÜLT.SEG: 3 X 230/400 V - 50Hz

A TERV CSAK A MŰSZAKI LEÍRÁSSAL EGYÜTT ÉRVÉNYES!

Minden tervek dokumentáció szerinti gyártásnak szolgálnak.

Felhasználás korlátozása a vonatkozó építési engedélyt megengedett. Jogosultságot felhasználás, más személynek történő átadása, módosítás, másolat készítése és sokszorosítása csak a tervező előzetes hozzájárulásával történhet.

A dokumentációt nem használható fel alternatív műszaki megoldások pályázati kidolgozásához!

MÓDOSÍTÁS	2017.04.12.	V-5
KIVITELI	2017.01.31.	V-5
MUNKAKÖZI	2017.01.27.	V-5
Változás	Dátum	Rajzsám

AKVILA-



MÉRNÖKI-, ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

7623 PÉCS, UNGVÁR U. 6.

MOBIL: 20/5671431 E-MAIL: sas.gyula@online.hu

Szerkesztő	IFJ. SAS GYULA V: EN-HŐ: EN-ME: EN-VI: Vn: 02-0397 Építésvillamosági felelős tervező
Statikus:	Gyengeáram:
Építész: Kondor Erika	Gépész: Gyenes Zoltán

Munka megnevezése:

Vasútegépítési NK Kft. - Hővízi Egységügyi Központ

I. II. III. IV. V. emeletén kialakítandó épület klímatisztítás

- 8380 Hévíz, Erzsébet királyné u. 1. -

ÉPÜLETVILLAMOSÁGI KIVITELI TERV

MÓDOSÍTÁSA

Rajz megnevezése:

5. EMELET VILLAMOS TERVE

Lépték:

1 : 50

Rajzsám:

V - 5